

DÉTERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG
Limite de liquidité à la coupelle - Limite de plasticité au rouleau
Méthode d'essai selon NF P 94-051 (norme périmée)

GINGER CEBTP

 Parc technologique St Jacques II
 13 rue Albert Einstein
 54320 MAXEVILLE

Informations générales

 N° dossier : **ENA2.O123.0001**

 Client /MO : **DIVERS PROJETS INTERNATIONAUX**

 Désignation : **LUXEMBOURG_BSN_INVESTIGATIONS GEOTECH.**

 Localité : **BISEN**

 Demandeur / MOE : **DIVERS PROJETS INTERNATIONAUX**

 Chargé d'affaire : **Aurélien GILLON**
Informations sur l'échantillon N° 25ENA-0002

 Mode de prélèvement : **Sondage à la Pelle Mécanique**

 Sondage : **TP F02**

 Prélevé par : **Aurélien GILLON**

 Profondeur : **0.20/0.80 m**

 Date prélèvement : **28/11/24**

 Mode de conservation : **Ech. prélevé en sac**

 Date de livraison : **28/11/24**

 dm (mm) : **20**

 w (%) : **14.9**

 Description : **Argile marron rougeâtre**
Informations sur l'essai

 Mode de séchage : **Etuvage**

 Technicien : **Tom BAYON**


 Température : **105°C**

 Date essai : **24/01/25**
Résultats de l'essai

Limite de Liquidité W_L (%)		
Mesure N°	Nb de chocs N	Teneur en eau W (%)
1	15	32.6
2	20	31.0
3	30	28.6
4	40	26.0

Limite de Plasticité W_P (%)	
Mesure N°	Teneur en eau W (%)
1	17.7
2	18.3
3	17.4

Limite de liquidité W_L (%) =	29
Limite de plasticité W_P (%) =	18
Indice de plasticité I_P =	11


Observations :

 Chargé d'affaires
AURELIEN GILLON
