

Administration Communale de Fischbach
c/o Collège des Bourgmestre et Echevins
1, rue de l'Eglise
L-7430 FISCHBACH

BECKERICH

ELL

FISCHBACH

GARNICH

HABSCHT

HELPERKNAPP

JUNGLINSTER

KÄRJENG

KEHLEN

KOERICH

KOPSTAL

LEUDELANGE

LINTGEN

LORENTZWEILER

MAMER

MERSCH

PREIZERDAUL

REDANGE/
ATTERT

SAEUL

STEINFORT

STEINSEL

USELDANGE

VICHTEN

WALFERDANGE



Beringen, le 8 novembre 2023

Concerne : PAP Auf dem Bechel à Angelsberg
Avis technique

Madame, Monsieur,

La commune de Fischbach a soumis par mail en date du 6 novembre 2023 le plan N° 20190781-LP-U001-C relatif au projet mentionné sous rubrique avec prière d'avis.

Vu l'absence d'un mémoire explicatif détaillé, le présent avis ne peut se prononcer que sur le concept général du projet et non sur la conception détaillée.

Le projet en question a pour objet la construction de 49 maisons et de 50 appartements pour environ 290 personnes.

L'assainissement se fait en système séparatif. Les eaux claires sont raccordées à la canalisation d'eaux pluviales existante dans la rue principale, respectivement au 'Bierschbach'.

Les eaux résiduaires sont raccordées à la canalisation d'eaux mixtes existante dans la rue principale.

En matière d'assainissement des eaux usées de la localité, la réalisation de ce projet est à aviser positivement.

Actuellement, la population raccordée à la STEP de Angelsberg s'élève à 521 personnes et la capacité nominale de la nouvelle STEP en construction est de 1'250 EH. La charge polluante provenant du PAP futur sera donc traitée sans problème dans la nouvelle STEP.

Il est sous-entendu que le présent projet doit respecter les directives de l'Administration de la Gestion de l'Eau et est susceptible d'être autorisé par les autres Administrations compétentes de l'Etat.

Il revient au bureau d'études chargé de l'élaboration du projet et du suivi des travaux de construction, d'être garant du dimensionnement correct des ouvrages, de leur planification optimale, du coût le plus économique, ainsi que de leur qualité.

Après réalisation du projet, nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre au Sidero le fichier as-built en format Isybau, de même que l'enregistrement de l'inspection par caméra des conduites posées.

Pour de plus amples détails techniques éventuellement souhaités, je me tiens à votre disposition (tél. : 325860-203; e-mail : nathalie.welter@sidero.lu).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments très distingués.



Nathalie Welter
Ingénieur-directeur adjoint

