







Légende : Détail section / Profondeur des pieux béton

- 16x  Pieux béton avec sondes géothermiques - P1 - Ø 120cm L=25.00m Angle 0°
- 3x  Pieux béton avec sondes géothermiques - P2 - Ø 120cm L=20.00m Angle 0°
- 10x  Pieux béton avec sondes géothermiques - P3 - Ø 88cm L=16.00m Angle 0°
- 17x  Pieux béton avec sondes géothermiques - P4 - Ø 88cm L=13.71m Angle 0°
- 11x  Pieux béton avec sondes géothermiques - P5 - Ø 88cm L=7.71m Angle 0°
- 12x  Pieux béton sans sonde géothermique (car inclinaison pieux non compatible pour pose sonde géothermique)

Soit : 57 pieux béton avec activation géothermique

001	25/10/2024	Mise à jour repérage des pieux pour géothermie	TEPAD
000	02/11/2023	Mise à jour collecteurs	ROBAR
Indice	Date	Description de la modification	Modif.par

MAITRE DE L'OUVRAGE: Administration des bâtiments publics	PROJET: Auberge de jeunesse à Ettelbruck
Objet: Récapitulatif des pieux béton avec activation géothermie	Technique: Géothermie
N° Plan: 904M_BT_NDT_PL_TE_SOU_UGD1_GEO1	Indice: 001



betic
 PART OF SWECO

betic S.A., ingénieurs-conseils
 25, rue Henri Koch, L-4354 Esch-sur-Alzette
 tél. : +352/26.37.61-1, fax : +352/26.37.61-9
 mail@betic.lu
 www.betic.lu

Dressé par	Vérifié par	Date plan arch.	Date création	Stade	Echelle
TEPAD	LUDEC	18/10/2024	02/11/2023	SOU	1/100