







CALCUL ESCALIERS DE SECOURS A L'AIR LIBRE
SST 1050.3 ART.24

Surface sol = 11,42 m²
Surface ouverture verticale couverte par un bardage = 16,45 m²
Coefficient de passage d'air du bardage = min 70%
Surface ouverture verticale effective = $16,45 * 0,7 = 11,51 \text{ m}^2$
Condition (Surface sol < Surface ouverture verticale) remplie




LEGENDE SECURITE INCENDIE :

	COMPARTIMENT REI 30'
	COMPARTIMENT REI 60'
	COMPARTIMENT REI 90'
	SORTIE DE SECOURS

[illegible]

Indice:	Dessiné:	Date:	Modification:
---------	----------	-------	---------------



Maître de l'ouvrage:

Immobilière Windhof II S.A.	p.a. Immo Horizon S.A.
B.P. 36 L-8005 BERTRANGE	Tél.: +352 28 28 - 9005

 **Cactus**

Objet:

**CENTRE LOGISTIQUE
PARKHOUSE**

ARCHITECTES PERRY WEBER ET ASSOCIES SA

32, Rue de l'Industrie
L-8069 STRASSEN

TEL: 34 88 22 1
perry-weber.lu

Document: SECURITE INCENDIE

Etage R+5, Toiture

Numéro projet: 2101.1	Bureau/Entr.: APW	Phase projet: AUT	Zone/Ouvrage: ENS	Prestation: I03	Contenu: SEC	Localisation: ES	Numéro: 102	Indice: 01
Fichier: APWA_2102 Centre Logistique Cactus Windhof					Date: 03.10.2024	Echelle: 1:200	Format: 1135 x 594 mm	
Fichier de base: APWA_2102 Centre Logistique Cactus Windhof					Dessiné par: VIM / VLE	Contrôlé par:	Approuvé par:	

Ce document reste notre entière propriété ne peut être reproduit, ni communiqué à des tiers de quelque manière que ce soit, ni utilisé à des fins propres, notamment pour la réalisation de ce qui est représenté sans notre autorisation écrite.