

## Simulation des débits de prélèvement et de réinjection

	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24	oct-24	nov-24	déc-24
Production thermique moyenne PAC par jour en kWh	203	146	134	113	78	78	73	62	111	128	140	180
Consommation Electrique moyenne PAC par jour en kWh	81	58	53	45	31	31	29	25	45	51	56	72
Energie chaude soutirée par jour sur le puit en kWh	122	88	80	68	47	47	44	37	67	77	84	108
Energie froide soutirée par jour sur le puit en kWh	0	0	15	45	61	74	86	97	76	32	0	0
Energie totale soutiré par jour sur le puit en kWh	122	88	65	23	-14	-27	-42	-60	-9	45	84	108
Eau prélevée et réinjectée (prod chaud) par jour en m3	67,8	48,6	44,6	37,6	25,9	25,9	24,3	20,6	37,1	42,8	46,7	60,0
Eau prélevée et réinjectée (prod froid) par jour en m3	0,0	0,0	5,0	15,0	20,3	24,7	28,7	32,3	25,3	10,7	0,0	0,0
Eau prélevée et réinjectée total par jour en m3	67,8	48,6	49,6	52,6	46,2	50,6	52,9	52,9	62,5	53,4	46,7	60,0

