



B115
PW "rue de l'industrie"
? l/s
ungefährer neue
Standort

Einleitpunkt
aus B115 ? l/s
ungefährer

Anschluss Druckleitung
an neue Schmutz-
wasserachse
Es muss noch geklärt werden
wie weit die Druckleitung
geführt wird.

Einleitpunkt:
aus B107 8 l/s

B107
PW "chemin de Brouck"
8 l/s

Trasse der Druckleitungen
sollte von der CFL vorgegeben
werden, um diese auf die
Planung der CFL abzustimmen

Einleitpunkt:
aus B116 15 l/s

B116
PW "CFL - CRM-Sud"
12,3 l/s (gemäss Angabe CFL)

Einleitpunkt:
aus B110 3,2 l/s
aus B108 28,5 l/s

B110 RUB+PW "rue Terre Noire - Fonderie"
3,2 l/s

Neue Druckleitung von B110 bis zur Druckleitung in der
Route de Longwy
Später ggf. in umgekehrter Richtung als Anbindung
B108 an die neue Sammeldruckleitung oder in Form
einer zusätzlichen Druckleitung. Hierdurch bietet sich
dann auch die Möglichkeit, die neue Hauptdruckleitung
im temporär außer Betrieb zu nehmen.

B108 SK+PW Grand-Bis 1
28,5 l/s

Maßstab: 1 : 10000
Bearbeiter:
Erstellungsdatum: 17.10.2019



Ort, Ortsteil:
Straße, Nr:
Vorgangsnummer:

Die Inhalte dieses Planes sind rein informativ.
SIACH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Inhalte.