


Légende:		
Antenne	Projet	Existant
Electricité		
Ecl. public		
Gaz		
Eau		
Télécom		
Réserve		
Chauffage		
Tecnica		

Légende Geothermie	
	Bohrpunkt (Aktuell 44)
	2m Abstand zum Gebäude
	8m Abstand zwischen Bohrungen
	3m Grenzabstand
	Vorteilerschacht (Haupt- und Skundärschacht) Genauer Trassenverlauf wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

GEANDERT:			8
GEANDERT:			7
GEANDERT:			6
GEANDERT:			5
GEANDERT:	DPR	Planungsstand EXE	08.05.2025
GEANDERT:	DPR	Neuer Architektenplan hinterlegt + Anpassungen Bohrpunkte	16.04.2025
GEANDERT:	DPR	Anpassungen Bohrpunkte	02.04.2025
GEANDERT:	DPR	Architektenplan hinterlegt + Anpassungen Bohrpunkte	26.03.2025
GEZEICHNET:	DPR	Erstellt	18.09.2024
BEZEICHNUNG:	Geothermie		MASSSTAB:
BAUVORHABEN:	Geothermie Gemeinde Leudelange		1:250
BAUHERR:	Administration Communale de Leudelange 5 Pl. des Martyrs L-3361 Leudelange		
ARCHITEKT:			
PLANUNG:	<div><div><div><div>SIEGEL SCHLEIMER</div><div>INGÉNIEURS-CONSEILS</div><div><div>3 - 5 op der Gare, L-5730 Aspelt Luxembourg</div><div><div>Tel. +352 263787-37 Fax +352 263787-47 www.siegelschleimer.lu info@siegelschleimer.lu</div></div></div></div></div></div>		
Gewerk	GEO	Planungsstand	EXE
Projekt-Nr.	L240100	CAD-Datell	L240100_+0
Architektenplanstand: 30.08.2024			
Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem Urheberrechtsschutz Gemäss DIN 34			
PLANNUMMER:	L240100_GEO_+0_4		